



**Администрация муниципального образования Динской район  
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности**

**РЕШЕНИЕ № 2**

15 января 2018 года

ст. Динская

О нарушении первоочередного жизнеобеспечения населения в Пластуновском и Красносельском сельских поселениях

Заслушав исполнительного директора ОАО «Динскаярайгаз» Р.Т. Кушу об обстановке, связанной с отключением 14 января 2018 года газоснабжения в станции Пластуновская и селе Красносельском муниципального образования Динской район и мерах принимаемых по восстановлению подачи газа потребителям, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», комиссия администрации муниципального образования Динской район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Определить, что предварительной причиной отключения газоснабжения стало неисправность автоматики на газовой распределительной подстанции. В результате аварии без газоснабжения осталось более 14 тысяч человек населения.

2. Ввести с 08.00 15 января 2018 года для органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края режим функционирования «Повышенная готовность».

3. Рекомендовать:

3.1. Исполнительному директору ОАО «Динскаярайгаз» (Кушу): организовать проведение аварийно-восстановительных работ и подключение потребителей;

во взаимодействии с администрациями сельских поселений и сотрудниками полиции обеспечить безопасность подключения потребителей.

3.2. Главам Пластуновского (Олейник) и Красносельского (Кныш) сельских поселений:

